

**Destinataires**

MONSIEUR LE PRÉSIDENT - COMITE LOCAL VICQ SUR GARTEMPE ([vicq-sur-gartempe@departement86.fr](mailto:vicq-sur-gartempe@departement86.fr))  
 MADAME, MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ANGLÉS SUR L'ANGLIN ([mairie@angles-sur-langlin.fr](mailto:mairie@angles-sur-langlin.fr))  
 MADAME - EAUX DE VIENNE - AG. CHATELLERAULT ([analyses-agence-chatel@eauxdevienne.fr](mailto:analyses-agence-chatel@eauxdevienne.fr))

Délégation Départementale  
de la Vienne

Pôle Santé Publique et Environnementale  
Service Santé Environnement

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

**Unité de Gestion : COMITE LOCAL VICQ SUR GARTEMPE**

<b>Prélèvement</b>	00110042	<b>Commune</b>	ANGLES-SUR-L'ANGLIN
<b>Unité de gestion</b>	0068 COMITE LOCAL VICQ SUR GARTEMPE	<b>Prélevé le :</b>	mardi 28 mai 2019 à 11h10
<b>Installation</b>	UDI 000389 VICQ S/GARTEMPE /ANGLES	<b>par :</b>	LIONEL KERLOCH
<b>Point de surveillance</b>	0000000722 BOURG	<b>Motif visite :</b>	CS
<b>Localisation exacte</b>	Robinet toilettes-RDC Mairie	<b>Type d'eau :</b>	Eau distribuée désinfectée

Analyse effectuée par : LABORATOIRE IANESCO CHIMIE, Biopôle POITIERS 8601

Type de l'analyse : D2-M

Code SISE de l'analyse : 00110040

Référence laboratoire : E19-16703

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX</b>				
Cuivre	0,01 mg/L	2	1	
Nickel	<1 µg/L	20		
Plomb	0,7 µg/L	10		

**CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement N° : 00110042)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Poitiers le 5 juin 2019

Pour la Directrice de la Délégation Départementale,  
l'Ingénieur d'études sanitaires



DANIEL HEBRAS